ift-Nachweis



Nummer	18-002502-PR01 (NW-H01-09-de-02)
Inhaber	Faltenbacher Jalousienbau GmbH & Co. KG Im Gewerbepark 15 92681 Erbendorf Deutschland
Produkt	Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit integrierten bewegli- chen Einbauten
Bezeichnung	System: ISOLETTE Jalousienisolierglas
Details	Außenmaß (B x H) 2700 mm x 1500 mm; Glasaufbau Float 8 mm / Alu-Rahmen mit U-Führung, EV-1 eloxiert, Jalousiesystem Isolette I-06 Modell 1 32 mm / Float 8 mm
Besonderheiten	-/-

Ergebnis **)



Die Anforderung der ift Richtlinie VE07/3 Abschnitt 6 an die Dauerfunkionsfähigkeit (20.000 Zyklen) werden erfüllt.

ift Rosenheim 10.06.2021

Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH) Prüfstellenleiter

Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH) Prüfingenieur Materialprüfung

Grundlagen *)

ift-Richtlinie VE-07/3:2018-11

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 18-002502-PR01 PB-H01-09-de-02

Ersetzt ift-Nachweis 18-002502-PR01 NW-H01-09-de-01 vom 11.05.2021

Darstellung



Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

**) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurden die ermittelten Messergebnisse als fehlerfreie Werte angenommen.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft ID: 0DE-B3CBB

Materialprüfung



