

Nummer	24-003103-PR01 (NW-H99-07-de-01)
Inhaber	Faltenbacher Jalousienbau GmbH & Co. KG Im Gewerbepark 15 92681 Erbandorf Deutschland
Produkt	Lamellen
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: I-16.008 I-16.018
Details	Hersteller Faltenbacher Jalousienbau GmbH & Co. KG; Lamellenmaterial Aluminiumlegierung; Lamellenbreite 16 mm
Besonderheiten	Farbe: weiß silber

Ergebnis

Lichttechnische und Strahlungsphysikalische Kenngrößen nach EN 410:2011-02



Lamelle		I-16.008 (weiß)	I-16.018 (silber)
Lichtreflexionsgrad	ρ_v	0,82	0,52
Direkter Strahlungsreflexionsgrad	ρ_e	0,70	0,53

Grundlagen *)

EN 410:2011-02

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)Prüfbericht: 24-003103-PR01 PB-
H99-07-de-01

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim

30.07.2024


Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauphysik

Virginia Miguel Saez, Dipl.-Phys.
Prüfingenieur
Bauphysik

Identitäts-Check


www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 83E-1326B